

- Горючая нагрузка
- Здания электротехнических устройств. Площадка ШРП
  - B4 101\_Электротехническое помещение
    - Участок\_01
      - Твердая нагрузка\_01
      - Твердая нагрузка\_02
      - Твердая нагрузка\_03
      - Твердая нагрузка\_04


Наименование	Здания электротехнических устройств	Площадь	7,6 м²
Описание		Категория	Д

## Определение категории здания

Площадь здания «Здания электротехнических устройств. Площадка ШРП» составляет 7,6 м².

Категория	Суммированная площадь помещений, м²	Отношение суммированной площади помещений к площади здания, %	Наличие АУПТ
B4	7,6	99,8	Нет

Здание «Здания электротехнических устройств. Площадка ШРП» относится к категории Д.



Площадь помещений